

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-KR.ПБ51.В.00265
(номер сертификата соответствия)

ТР 0640775
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ LG Hausys Ltd.

(наименование и место нахождения заявителя)
Адрес: One IFC, 23, YEUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, Seoul 150-876, Republic of Korea, Республика Корея.

Телефон +82-26930-0942, факс +82-2-3773-7707.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ LG Hausys Ltd.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Адрес: One IFC, 23, YEUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, Seoul 150-876, Republic of Korea, Республика Корея. Телефон +82-26930-0942, факс +82-2-3773-7707.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
Тел./факс +7 (495) 645-52-60. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Напольные ПВХ покрытия торговой марки "LG Hausys LTD" коллекций: "Common", "Palace", "Bright", "Modern", "Supreme", "Trendy", "Durable", "Durable Neo", "Compact", "Safedeko", "Naturelife", "Elstrong", "Decotile", "OA Tile", "Staticpulse", выпускаемые по Технической спецификации-фирмы изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в редакции от 10.07.2012 № 117-ФЗ) глава 30, статья 134, п. 7, глава 33, статья 149,

код ЕКПС
код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

приложение: таблицы 3, 27.
Класс пожарной опасности - КМ2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 273Р-12 от 17.12.2012 г. ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 до 25.08.2015 г.
Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени - РП 1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97; группа по дымообразующей способности - Д2 (умеренная дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89); группа по токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт № 052ТР/П-2012 о результатах анализа состояния производства от 06.06.2012 г.

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2012 по 24.12.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев